



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304683603

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江康佐电气科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区德泰路

产品名称和系列、型号、规格
起动机(交流接触器)

TGCQ2-50□; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V/400V; Ith: 1.1Ie; Ie/Pe: 18A/7.5kW、25A/11kW、32A/22kW、40A/30kW、50A/37kW; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; Us: AC110V/127V、AC220V/230V、AC380V/400V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz; 配用的辅助触头(1NO, 1NC, 1NO1NC): Ui: 600V; Uimp: 2.5kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC250V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: DC30V/2A; 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年06月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304683603

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

TG CQ 2 - 50 □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业特征代号

(2) 起动机（交流接触器）

(3) 设计序号

(4) 壳架等级电流（A）

(5) 模块功能:无标注（自动型）；S（机械应急型：手动操作）；Z（多功能型）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司